

**Spoločný obecný úrad**  
**územného rozhodovania a stavebného poriadku**  
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2021/3901-2/TBo

V Liptovskom Mikuláši: 28.05.2021

Vybavuje: Ing. Tomáš Borsík

Tel.: +421 – 044/55 65 344

E-mail: [tomas.borsik@mikulas.sk](mailto:tomas.borsik@mikulas.sk)

**V E R E J N Á V Y H L Á Š K A**

**Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania  
podľa §36 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov**

Navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení EUB, s.r.o. Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš – Palúdzka, IČO: 44 736 339 podal dňa 10.05.2021 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „12822 – Svätý Kríž – Kral'ovany – Rozšírenie NNS, NNK“ - líniová stavba, ktorá sa má nachádzať na pozemkoch v k.ú. Svätý Kríž v intraviláne obce. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o umiestnení stavby.

**Druh, účel predmetu územného rozhodnutia:** Inžinierska stavba – líniová stavba

**Popis predmetu územného rozhodnutia:**

Predmetom územného konania je stavba „12822 – Svätý Kríž – Kral'ovany – Rozšírenie NNS, NNK“ - líniová stavba, ktorá sa má nachádzať na pozemkoch v k.ú. Svätý Kríž v intraviláne obce. Účelom stavby je rozšírenie NN rozvodov formou zemného kábla pre plánovanú výstavbu rodinných domov.

**Objektová skladba predmetu územného rozhodnutia:**

**12822 – Svätý Kríž – Kral'ovany – Rozšírenie NNS, NNK - líniová stavba**

- NN zemné vedenie káblom (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM – trasa cca 130 m

- istiace skrine: 1 – VRIS 2, 1-PRIS 5.1, 2-PRIS 6.1, 3-PRIS 9

Obec Svätý Kríž ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 5 písm. „a“ zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie zastúpená Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a stavebného poriadku oznamuje dotknutým orgánom a známym účastníkom konania začatie konania o umiestnení stavby v súlade s ustanovením § 39a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa

**24.06.2021 o 13.00 hod.**  
**so stretnutím na mieste predmetnej stavby.**

Do dokladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši pred dňom ústneho pojednávania počas dní (pondelok od 8<sup>00</sup> ~ 11<sup>30</sup> a od 12<sup>30</sup> ~ 15<sup>00</sup>, streda od 8<sup>30</sup> ~ 11<sup>30</sup> a od 12<sup>30</sup> ~ 16<sup>30</sup>, piatok od 8<sup>00</sup> ~ 11<sup>30</sup> a od 12<sup>30</sup> ~ 15<sup>00</sup>) a pri ústnom pojednání.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť **najneskôr na ústnom pojednávaní**, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia, podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou súhlasia.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

SPULOČNÝ OZVEČNÝ ÚRAD  
územného rozhodovania a stavebného poriadku  
v Liptovskom Mikuláši  
Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš

**Ing. Katarína Šuveriková**  
vedúca odboru ÚRaSP

#### Doručuje sa

- vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky

**Toto oznámenie má podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povahu verejnej vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť vyvesené v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Svätý Kríž. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.**

#### Na vedomie


- Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zast. EUB, s.r.o. Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš – Palúdzka, IČO: 44 736 339
- Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Obec Svätý Kríž, č. 152, 032 11 Svätý Kríž
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, ŠVS, ŠSOPaK Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- LVS a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Vyvesené dňa: .....

Zvesené dňa: .....


Oznámené iným spôsobom (webové sídlo) ..... dňa: .....



 <b>eub, s.r.o.</b> energia usporne a bezpecne	ZODP.PROJ.	Ing. Tomáš Slotka
	VYPRACOVAL	Ing. Peter Kubek
	KONTROLOVAL	Ing. Michal Borsik
<b>STAVEBNÍK</b> Stredoslovenska distribučna, a.s., Pri Rajčianke 2928/7, 010 47 Zilina		
<b>STAVBA</b> 12822 - Svätý Kríž - Kralovany - Rozšírenie NNS,NNK SO 01 - NN podzemne vedenie		
<b>STAVBA</b> 12822 - Svätý Kríž - Kralovany - Rozšírenie NNS,NNK SO 01 - NN podzemne vedenie		
DATUM	02/2021	
FORMAT	A4	
PROFESIA	EL	
STUPEN	DUR	
MIERKA	1:500	
CISLO ZAKAZKY	20/03/13	
CISLO VYKRESU	2	
<b>OBSAH VYKRESU</b> Situácia		

- EXIST NADZEMNE NN VEDENIE
- NOVE PODZMNE NN VEDENIE
- NOVE OCHRANNE PASM
- MIESTNA KOMUNIKACIA
- VODARNE INFORMATIVNE
- TELEKOM INFORMATIVNE NEZAM. PRIEBEH
- EXIST. NN STLP BETONOVY
- NOVA SKRINA VRIS
- NOVA SKRINA PRIS
- EXIST. ER
- NOVE UZEMNENIE
- REZANIE CEZ CESTU

**LEGENDA:**



Rozvodna siet: 3+PEN, 230/400, 50 Hz - TN-C  
 Ochrana pred urazom elektrickým prúdom:  
 V normalnej prevádzke - izolovaním živých častí,  
 krytmi, umiestnením mimo dosahu  
 - samostatným odpojením napájania

Námrazova oblasť: N1  
 Vonkajšie vplyvy - ABS, AC1, AG1, AH2, AK1, AL1, AM1, AQ1, BB2, BC1