

Obec Svätý Kríž

Obecný úrad č. 152, 032 11 Svätý Kríž

Číslo: MsÚ/ÚR a SP/2021/3901-3/TBo

V Liptovskom Mikuláši: 29.06.2021

Navrhovateľ:

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení EUB, s.r.o. Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš – Palúdzka, IČO: 44 736 339

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:

12822 – Svätý Kríž – Kral'ovany – Rozšírenie NNS, NNK - líniová stavba

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ **Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151** v zastúpení **EUB, s.r.o. Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš – Palúdzka, IČO: 44 736 339** podal dňa 10.05.2021 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „**12822 – Svätý Kríž – Kral'ovany – Rozšírenie NNS, NNK**“ - líniová stavba, ktorá sa má nachádzať na pozemkoch v k.ú. **Svätý Kríž** v intraviláne obce. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o umiestnení stavby.

Obec Svätý Kríž ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 písm. „a“ zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie prerokoval návrh navrhovateľa s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 36 stavebného zákona, posúdilo návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a vyhodnotilo námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe výsledkov tohto konania podľa § 39 a § 39a zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

„**12822 – Svätý Kríž – Kral'ovany – Rozšírenie NNS, NNK**“ - líniová stavba, ktorá sa má nachádzať na pozemkoch v k.ú. **Svätý Kríž** v intraviláne obce, tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto rozhodnutia.

Druh, účel predmetu územného rozhodnutia: Inžinierska stavba – líniová stavba

Popis predmetu územného rozhodnutia:

Predmetom územného konania je stavba „**12822 – Svätý Kríž – Kral'ovany – Rozšírenie NNS, NNK**“ - líniová stavba, ktorá sa má nachádzať na pozemkoch v k.ú. **Svätý Kríž** v intraviláne obce.

Účelom stavby je rozšírenie NN rozvodov formou zemného kábla pre plánovanú výstavbu rodinných domov.

Objektová skladba povolovanej stavby:

12822 – Svätý Kríž – Kral'ovany – Rozšírenie NNS, NNK - líniová stavba

- NN zemné vedenie káblom (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM – trasa cca 130 m

- istiace skrine: 1 – VRIS 2, 1-PRIS 5.1, 2-PRIS 6.1, 3-PRIS 9

Projektovú dokumentáciu vypracoval: Ing. Tomáš Slotka

Podmienky na umiestnenie stavby, požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia:

1. V ďalšom stupni PD riešiť:

- Je potrebné zabezpečiť výtýčenie všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby a zakresliť ich do projektovej dokumentácie predloženej pre vydanie stavebného povolenia.
- Je potrebné zapracovať požiadavky dotknutých orgánov do projektovej dokumentácie na ďalší stupeň (projektová dokumentácia na vydanie stavebného povolenia).
- Je potrebné vypracovať projekt organizácie výstavby

2. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím, najmä na výškové a polohové umiestnenie stavby:

- stavba bude umiestnená na pozemkoch v intraviláne obce Svätý Kríž

Výškové a polohové umiestnenie stavby vrátane odstupov od hraníc pozemku a od susedných stavieb, výška stavby:

- podľa zakreslenia v situačnom výkrese, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o umiestnení stavby

3. Podmienky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH:

1. S odpadmi, ktoré budú vznikáť počas výstavby sa bude nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
2. Ku kolaudácii stavby budú predložené doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
3. Odpady zo stavby je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o odpadoch“ pričom je potrebné dodržať hierarchiu odpadového hospodárstva. Na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné zhromažďovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho zbernou nádobou na vzniknutý odpad prípadne iným vhodným spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska hneď odvážať.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK:

- Pri realizácii stavby voliť mechanizmy a technológie v dobrom technickom stave s cieľom predchádzať negatívnym vplyvom na okolité životné prostredie
- Pri nutnosti výrubu drevín postupovať v zmysle platných právnych predpisov (zákon NR SR č.543/2002 Z.z. - § 47, § 48).
- Stavbu realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu, resp. k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
- Nerozširovať záber plôch navrhnutých na stavebnú činnosť nad rámec vymedzený v predloženej žiadosti a to vrátane koordinácie prejazdu mechanizmov
- Nevytvárať depónia výkopovej zeminy v krajine

- Plochy narušené stavebnou činnosťou zrekultivovať. Pri zatrávnení použiť len miestne druhy tráv a bylín
- So vzniknutým stavebným odpadom a prebytočnou výkopovou zeminou nakladať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, že na ploche sa pri výstavbe (resp. počas nej) zaeviduje výskyt invázných druhov rastlín (napr. *Solidago canadensis*, *Impatiens glandulifera*, *Falopia japonica*) a i., s takou zeminou nakladať ako so stavebným odpadom a zneškodniť ju na skládke odpadu z dôvodu ochrany územia pred šírením nepôvodných invázných rastlín (§14 ods. 1 písm. g)). Upozornenie pre stavebníka! Pri terénnych úpravách sa smie používať len pôvodná zemina, Navážanie zeminy z iných lokalít je neprípustné.

4. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk mesta, dotknutých orgánov a vlastníkov sietí a zariadení technického vybavenia na napojenie na tieto siete:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. pod č. 9072/2020/PŠ zo dňa 14.12.2020:

1. Navrhované podzemné NN vedenie podľa projektu križuje potrubie verejného vodovodu a svojou časťou s ním vedie v súbehu.
2. Situáciu so zakreslením potrubí v prevádzke LVS, a. s., zasielame v prílohe. Zakreslenie trasy v situácii je orientačné. Trasu potrubia je potrebné vytýčiť na základe predloženej objednávky (Ing. Janík, 0917 503 364). Upozorňujeme, že v oblasti plánovanej stavby prebieha aj výstavba verejného vodovodu iného investora, ktorý nie je v situácii zakreslený.
3. Križovanie potrubí verejného vodovodu žiadame realizovať v zmysle STN. Navrhované podzemné NN vedenie musí byť umiestnené mimo pásma ochrany verejného vodovodu, ktoré siaha do vzdialenosti 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany.
4. V prípade, že pri realizácii dôjde k poruchám na potrubíach verejného vodovodu, žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92 alebo 0908 916 579. Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora.
5. Ku kontrole prác pred zásypom podzemného NN vedenia žiadame prizvať zástupcu našej spoločnosti (p. Kováč, 0905 850 726).
6. Po ukončení výstavby požadujeme projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia a geodetické zameranie (polohopis, výškopis) aj v digitálnej forme v tvare *.dgn (čitateľné pre prostredie MicroStation).
7. Platnosť tohto vyjadrenia je do 14.12.2022.

Slovak Telekom, a.s. pod č. 6612107516 zo dňa 24.10.2019:

- Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia>
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ing. Rastislav Rusňák, teletandem@mail.t-com.sk, 0911775186

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
 - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
 - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
 - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
5. **Ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránených záujmov účastníkov konania - neboli uplatnené**

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia sa vyjadrili:

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva pod. č. OÚ-LM-OSZP-2020/013541-002 zo dňa 11.12.2020
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie pod. č. OÚ-LM-OSZP-2021/001301-004 zo dňa 04.02.2021
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy pod. č. OÚ-LM-OSZP-2020/013528-002 zo dňa 11.12.2020
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. pod č. 9072/2020/PŠ zo dňa 14.12.2020
- Stredoslovenská distribučná, a.s., pod č. 7103130-21-A-0018 zo dňa 08.02.2021
- Slovak Telekom, a.s. pod č. 6612107516 zo dňa 24.10.2019
- O2 Slovakia s.r.o. zo dňa 05.11.2020
- UPC Broadband Slovakia zo dňa 24.11.2020
- MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o. pod č. BB-0405/2021 zo dňa 19.02.2021
- SPP a.s. pod č. TD/EX/5788/2020/Ka zo dňa 02.11.2020
- Ministerstvo obrany SR, úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred pod č. ASMdpS-1-1527/2020 zo dňa 11.12.2020
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši pod č. ORHZ-LM2-2020/000817-001 zo dňa 28.12.2020
- Obec Svätý Kríž pod č. 371/2021 zo dňa 15.03.2021

6. Doba platnosti rozhodnutia

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o jeho predĺženie podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona.

Územné rozhodnutie je v zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: - neboli uplatnené

Odôvodnenie:

Navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení EUB, s.r.o. Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš – Palúdzka, IČO: 44 736 339 podal dňa 10.05.2021 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „12822 – Svätý Kríž – Kľačany – Rozšírenie NNS, NNK“ - líniová stavba, ktorá sa má nachádzať na pozemkoch v k.ú. Svätý Kríž v intraviláne obce. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o umiestnení stavby.

Stavebný úrad v uskutočnenom územnom konaní preskúmal predložený návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby z hľadísk uvedených v ustanoveniach uvedených v § 37 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené v § 43d a 43e stavebného zákona v znení neskorších predpisov, vyhlášku 532/2002 Z. z. a príslušné ustanovenia slovenských technických noriem.

Dňa 28.05.2021 stavebný úrad formou verejnej vyhlášky oznámil začatie územného konania a nariadil ústne pojednávanie a miestne zisťovanie dňa 24.06.2021.

Po doložení všetkých požadovaných súhlasov majiteľov stavbou dotknutých pozemkov a stanovísk zo strany zástupcu navrhovateľa, stavebný úrad v predmetnej veci vydal rozhodnutie. Stanoviská dotknutých orgánov, organizácií a obce boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Umiestnenie stavby nie je v rozpore so záujmami obce Svätý Kríž a takisto s rozvojovými aktivitami obce. Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa vyhl. č. 532/2002 Z.z.

Vlastníctvo:

- výpisy z listov vlastníctva č. 1050, 1544 v k.ú. Svätý Kríž overené na portáli OVERSI.GOV.SK
- boli predložené súhlasné stanoviská k realizácii stavby od všetkých majiteľov dotknutých pozemkov podľa výpisov z listu vlastníctva č. 1544 v k.ú. Svätý Kríž


Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov

- položka 59 písm. „a“ ods. 2 v hodnote 100,- Eur

Poučenie:

Podľa §53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať. Odvolanie podľa § 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na obec Svätý Kríž prostredníctvom Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, ul. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš.

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, Vysokoškolákov č. 8556/33B, 010 08 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku



Dušan Matejka ml.
starosta obce Svätý Kríž

Príloha pre navrhovateľa:

Grafická príloha situačného výkresu, na ktorej je vyznačené umiestnenie stavby v súlade s podmienkami územného rozhodnutia.

Doručuje sa

- vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto rozhodnutie doručuje formou verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť vyvesené v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Svätý Kríž. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť obcou zverejnené aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.

Na vedomie

- Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zast. EUB, s.r.o. Prihradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš – Palúdzka, IČO: 44 736 339
- Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Obec Svätý Kríž, č. 152, 032 11 Svätý Kríž
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, ŠVS, ŠSOPaK Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- LVS a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Oznámené iným spôsobom (webové sídlo) dňa:



LEGENDA:

- EXIST NADZEMNE NN VEDENIE
- NOVE PODZMNE NN VEDENIE
- NOVE OCHRANNE PASMNO
- MIESTNA KOMUNIKACIA
- VODARNE INFORMATIVNE
- TELEKOM INFORMATIVNE
- EXIST. NN STLP BETONOVY
- NOVA SKRINA VRIS
- EXIST. ER
- NOVE UZEMNENIE
- REZANIE CEZ CESTU

Rozvodna siet: 3+PEN, 230/400, 50 Hz - TN-C
 Ochrana pred urazom elektrickým prúdom:
 V normalnej prevádzke - izolovaním živých častí.
 krytmi, umiestnením mimo dosahu
 - samostatným odpojením napajania

Pri poruche
 Námrazová oblasť: N1
 Vonkajšie vplyvy: AB3, AC1, AG1, AH2, AK1, AL1, AM1, AQ1, BB2, BC1



eub, s.r.o. energia usporne a bezpecne	ZODP.PROJ.	Ing. Tomas Slotka
	VYPRACOVAL	Ing. Peter Kúbek
	KONTROLOVAL	Ing. Michal Borsík
STAVEBNÍK	Stredoslovenska distribucna, a.s., Pri Rajcianke 29287, 010 47 Zilina	
STAVBA	12822 - Svaty Kriz - Kralovany - Rozsirenie NNS,NNK SO 01 - NN podzemne vedenie	
OBSAH VYKRESU Situacia	DATUM 02/2021	CISLO VYKRESU 2
	FORMAT A4	
	PROFESIA EL	
	STUPEN DUR	
	MIERKA 1:500	
	CISLO ZAKAZKY 20/03/13	

2